Пример установки
с бетонной поверхностью D 400 - F 900







Для класса нагрузки D 400 ХАУРАТОН рекомендует люк щелевой "EJ SOLO SGC VOTC", D400 (23706912), для класса нагрузки F 900 - "EJ SOLO SFGC VOTC", F900 (00528473). Для альтернативных продуктов класс нагрузки люков, все основные размеры и параметры монтажа должны быть эквивалентны показанным на чертеже. В случае каких-либо вопросов, пожалуйста, обратитесь в ХАУРАТОН.

Армирование, см. чертеж армирования 0000134118

* y = высота элемент плюс подъем

Классы нагрузки в соттветствии с EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600**	F 900**
Основание: ширина x / высота y / толщина z (в см)					20 / * / 20		20 / * / 20
EN 206-1 / DIN 1045-2 Марка бетонного основания	Качество бетонной подушки				C35/45 XD3,XF4,XM2		C35/45 XD3,XF4,XM2
	Без опасности замерзания бокового основания				C25/30 X0		C25/30 X0
	С опасностью замерзания бокового основания				C25/30 XF3		C25/30 XF3

Подходит для следующих систем каналов:

Инспекционный колодец RF-HICAP 10000

Данные примеры по установке соответствуют новым техническим условиям, предыдущие примеры не действительны. Прежде чем начать установку, посмотрите последние инструкции на сайте www.hauraton.ru Для объектов жилищного строительства необходимо предусмотреть герметизирующий слой под каналами.

Пример установки представляет собой проверенную Хауратон рекомендацию. Однако, окончательная ответственность за проектирование, например, компенсационные швы или подходящее распределение воспринимаемой нагрузки, лежит на аккредитованной проектной организации. Ответственность за исполнение лежит на подрядчике.

** Ситуации установок систем поверхностного водоотвода в зонах высоких динамических нагрузок (например, в аэропортах, на скоростных трассах, гоночных трассах, местах передвижения автобусов, тяжелых грузовых автомобилей, погрузчиков вилочных, ковшовых, ричстакеров и т.д.) недостаточно учтены в стандарте DIN EN 1433. Пожалуйста, в случае проекта, в котором присутствуют высокие динамические нагрузки, свяжитесь с нами, чтобы разработать решения для конкретного проекта.

Дата: 02.07.2026

Прилагается общая инструкция по установке.

0000115646_RUSSIAN.dwg 29

Стандарт DIN A3

Масштаб 1:20

EBBw

hauraton
Семеновский пер. дом 6, оф. 2413
107023 Москва
Россия
Тел. +7 495 9373910
info@hauraton.ru